

Planilla Datos Basicos de Produccion y Consumo de Agua Potable SONDAJE 1 - APR LA LAGUNA

Año	Mes											
2017	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul*	Ago*	Sept	Oct	Nov	Dic
m3 Producidos	19.607	17.004	16.725	12.700	15.732	13.581	13.713	13.802	7.536		9.851	10.085
m3 consumidos	15.204	15.380	14.450	11.380	10.746	11.094	9.209	9.261	5.654		8.164	7.283
N de Arranques	738	738	737	737	737	738	738	737	452		454	456
Perdidas	4.403	1.624	2.275	1.320	4.986	2.487	4.504	4.541	1.882		1.687	2.802
Dendidad Hab x Vivienda (hab / viv)	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4
Dotación de Consumo (lt/hb día)	172	186	158	129	118	125	101	101	104		150	129
% Perdidas	22,5%	9,6%	13,6%	10,4%	31,7%	18,3%	32,8%	32,9%	25,0%		17,1%	27,8%

Año	Mes											
2018	Ene	Feb	Mar**	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
m3 Producidos	11.434	10.450	13.460	8.309	7.565	8.036	7.556	6.994	8.934	7.857	9.338	10.334
m3 consumidos	9.551	9.759	8.219	6.938	6.657	6.079	5.575	4.871	6.640	5.683	6.712	8.869
N de Arranques	456	488	460	469	475	478	480	480	480	484	488	491
Perdidas	1.883	691	5.241	1.371	908	1.957	1.981	2.123	2.294	2.174	2.626	1.465
Dendidad Hab x Vivienda (hab / viv)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Dotación de Consumo (lt/hb día)	175	179	144	123	113	106	94	82	115	95	115	146
% Perdidas	16,5%	6,6%	38,9%	16,5%	12,0%	24,4%	26,2%	30,4%	25,7%	27,7%	28,1%	14,2%

Año	Mes											
2019	Ene	Feb	Mar*	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
m3 Producidos	11.302	12.956	11.441	8.841	8.770	7.896	7.321	7.551	9.113	9.162	10.171	11.445
m3 consumidos	8.356	11.585	11.481	7.094	6.507	7.131	5.335	6.021	6.551	6.395	8.741	6.793
N de Arranques	495	498	498	498	500	503	501	503	503	504	507	509
Perdidas	2.946	1.371	-40	1.747	2.263	765	1.986	1.530	2.562	2.767	1.430	4.652
Dendidad Hab x Vivienda (hab / viv)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Dotación de Consumo (lt/hb día)	141	208	186	119	105	118	86	97	109	102	144	108
% Perdidas	26,1%	10,6%	-0,3%	19,8%	25,8%	9,7%	27,1%	20,3%	28,1%	30,2%	14,1%	40,6%

		140			1886		
promedio	128	Lt/hab dia	Jun	Mar*	El sistema 1 entrego por 3 dias agua al sistema 2		
			7.096	Mar**	El sistema 1 envio por 9 dias agua al sistema 3		
promedio de perdidas	21,7%		5.247	Ago*	el 29/08/2017 entró en funcionamiento sondaje n°2 con los estanque 100m3		
			1.849	Jul*	valvula "mala", flotador est. Semienterrada perdia agua por revalse		
			26,1%				